



PIANO SECONDO

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI	
	TUBAZIONE ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALTA TEMPERATURA
	TUBAZIONE ALIMENTAZIONE IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO CIRCUITO ACQUA CALDA / FREDDA E RICIRCOLO
	SATELLITE CONTABILIZZAZIONE ACQUA SANITARIA
	COLONNA DI SCARICO ACQUE NERE
	COLONNA DI ASPIRAZIONE BAGNI CIECHI
	ASPIRATORE BAGNI VALVOLA DI ESTRAZIONE
	COLLETTORE CIRCUITO ACQUA CALDA / FREDDA SANITARIA
	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PANNELLI A PAVIMENTO
	PARTE SUPERIORE: N° COLLETTORE IN ABITAZIONE PARTE INFERIORE PIANO DI INSTALLAZIONE
	CANALE DI MANDATA
	CANALE DI RIPRESA
	CANALE DI PRESA ARIA ESTERNA
	CANALE DI ESPULSIONE
	BOCCHETTE DI RIPRESA
	BOCCHETTE DI MANDATA

NOTE	
-	LE TUBAZIONI DELL'ACQUA FREDDA SANITARIA DEVONO ESSERE SEPARATE DALLE TUBAZIONI DI ACQUA CALDA SANITARIA, RICIRCOLO E RISCALDAMENTO PER EVITARE CHE L'ACQUA FREDDA SI SCALDI NELLA TUBAZIONE.
-	IL REALE PERCORSO DELLE TUBAZIONI PRINCIPALI DELLE COLONNE MONTANTI E LA POSIZIONE DEI CORPI SCALDANTI VERRA' DEFINITO IN CANTIERE DOVRANNO ESSERE PREVISTI SCARICHI NEI PUNTI BASSI E SFOGHI NEI PUNTI ALTI.
-	LA DISPOSIZIONE DEGLI APPARECCHI SANITARI NEI BAGNI DOVRA' TENERE CONTO DELLE INDICAZIONI DELLE NORME CEI 64/8.
-	I TERMOSTATI AMBIENTE (A CARICO DELL'ELETTRICITA) SARANNO POSIZIONATI AD UNA ALTEZZA DI 150 cm IN POSIZIONE DA CONCORDARE CON LA DIREZIONE LAVORI
-	DOVRANNO ESSERE TASSATIVAMENTE RISPETTATE LE INDICAZIONI DEI COSTRUTTORI DELLE VARIE APPARECCHIATURE SIA PER QUANTO RIGUARDA I COLLEGAMENTI IDRAULICI, ELETTRICI E LE REGOLAZIONI
-	DOVRA' ESSERE RISPETTATA UNA PENDENZA MINIMA PARI A 0.5% PER QUANTO RIGUARDA LE TUBAZIONI IN POLIETILENE PER SCARICHI ACQUE NERE
-	INSTALLARE TUBAZIONI E SCARICHI ACQUE NERE DEI BAGNI IN BASE ALLA DISPOSIZIONE DEI SANITARI
-	I COLLETTORI SANITARI DOVRANNO ESSERE ISPEZIONABILI



Edoardo Colonna Architetti  
studio@colonna-architetti.com  
www.colonna-architetti.com  
Tel. +390283417877

**Edoardo Colonna di Paliano**  
Via Gaspare Bugatti, 5 - 20144 milano  
Tel +39.02.83.41.78.77  
email studio@colonna-architetti.com  
Albo Ord. Arch. Di Milano n. 8817

progetto

Comune di Campogalliano

**SOCIAL HOUSING, CENTRO ANZIANI E SALA POLIFUNZIONALE**

Progetto definitivo

IL COMMITTENTE	I PROGETTISTI	I DIRETTORI DEI LAVORI	L'IMPRESA ESECUTRICE
aggiornamenti			


disegno

**IMPIANTO VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA PIANO SECONDO**



**COMUNE DI CAMPOGALLIANO**  
Piazza Vittorio Emanuele II°, 1  
41011 Campogalliano (Mo)  
www.comune.campogalliano.mo.it

**progettisti:**



**Arch. Edoardo Colonna di Paliano**  
EDOARDO COLONNA ARCHITETTI  
via Gaspare Bugatti, 5 - 20144 Milano  
tel. +390283417877  
www.colonna-architetti.com



**Ing. Giacomo Bertolini**  
BRINGSOL s.r.l.  
via per San Marco, 6/A - 23017 Morbegno (SO)  
tel./fax 0342 601169 / 0342 619126  
www.bringcsol.it

data	scala	rif.	tavola
maggio 2019	1:50	A 17 35	<b>DM_M07</b>

questo elaborato è proprietà dello studio e protetto a termini di legge