

| LEGENDA SIMBOLI GRAFICI | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | TUBAZIONE ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALTA TEMPERATURA |
| | TUBAZIONE ALIMENTAZIONE IMPIANTO IDROTERMOSANTARIO CIRCUITO ACQUA CALDA / FREDDA E RICIRCOLO |
| | SATELLITE CONTABILIZZAZIONE ACQUA SANITARIA |
| | COLONNA DI SCARICO ACQUE NERE |
| | COLONNA DI ASPIRAZIONE BAGNI CIECHI |
| | ASPIRATORE BAGNI VALVOLA DI ESTRAZIONE |
| | COLLETTORE CIRCUITO ACQUA CALDA / FREDDA SANITARIA |
| | COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PANNELLI A PAVIMENTO |
| | PARTI SUPERIORE: N° COLLETTORE IN ABITAZIONE PARTE INFERIORE PIANO DI INSTALLAZIONE |
| | CANALE DI MANDATA |
| | CANALE DI RIPRESA |
| | CANALE DI PRESA ARIA ESTERNA |
| | CANALE DI ESPULSIONE |
| | BOCCHETTE DI RIPRESA |
| | BOCCHETTE DI MANDATA |

| NOTE | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | LE TUBAZIONI DELL'ACQUA FREDDA SANITARIA DEVONO ESSERE SEPARATE DALLE TUBAZIONI DI ACQUA CALDA SANITARIA, RICIRCOLO E RISCALDAMENTO PER EVITARE CHE L'ACQUA FREDDA SI SCALDI NELLA TUBAZIONE. |
| - | IL REALE PERCORSO DELLE TUBAZIONI PRINCIPALI, DELLE COLONNE MONTANTI E LA POSIZIONE DEI CORPI SCALDANTI VERRA' DEFINITO IN CANTIERE. DOVRANNO ESSERE PREVISTI SCARICHI NEI PUNTI BASSI E SFOGHI NEI PUNTI ALTI. |
| - | LA DISPOSIZIONE DEGLI APPARECCHI SANITARI NEI BAGNI DOVRA' TENERE CONTO DELLE INDICAZIONI DELLE NORME CEI 64/8. |
| - | I TERMOSTATI AMBIENTE (A CARICO DELL'ELETTRICISTA) SARANNO POSIZIONATI AD UNA ALTEZZA DI 150 cm IN POSIZIONE DA CONCORDARE CON LA DIREZIONE LAVORI |
| - | DOVRANNO ESSERE TASSATIVAMENTE RISPETTATE LE INDICAZIONI DEI COSTRUTTORI DELLE VARIE APPARECCHIATURE SIA PER QUANTO RIGUARDA I COLLEGAMENTI IDRAULICI, ELETTRICI E LE REGOLAZIONI |
| - | DOVRA' ESSERE RISPETTATA UNA PENDENZA MINIMA PARI A 0,5% PER QUANTO RIGUARDA LE TUBAZIONI IN POLIETILENE PER SCARICHI ACQUE NERE |
| - | INSTALLARE TUBAZIONI E SCARICHI ACQUE NERE DEI BAGNI IN BASE ALLA DISPOSIZIONE DEI SANITARI |
| - | I COLLETTORI SANITARI DOVRANNO ESSERE ISPEZIONABILI |



Edoardo Colonna Architettil
studio@colonna-architetti.com
www.colonna-architetti.com
Tel. +390283417877

Edoardo Colonna di Paliano
Via Gaspare Bugatti, 5 - 20144 milano
Tel. +39.02.83.41.78.77
email: studio@colonna-architetti.com
Albo Ord. Arch. Di Milano n. 8817

progetto

Comune di Campogalliano

SOCIAL HOUSING, CENTRO ANZIANI E SALA POLIFUNZIONALE

Progetto definitivo

| | | | |
|----------------|---------------|------------------------|----------------------|
| IL COMMITTENTE | I PROGETTISTI | I DIRETTORI DEI LAVORI | L'IMPRESA ESECUTRICE |
| aggiornamenti | | | |
| | | | |
| | | | |

disegno

IMPIANTO VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

PIANO TERRA




COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Piazza Vittorio Emanuele III°, 1
41011 Campogalliano (Mo)
www.comune.campogalliano.mo.it

committente:



Arch. Edoardo Colonna di Paliano
EDOARDO COLONNA ARCHITETTI
via Gaspare Bugatti, 5 - 20144 Milano
tel. +390283417877
www.colonna-architetti.com

progettisti:



Ing. Giacomo Bertolini
BRINGSOL s.r.l.
via per San Marco, 6/A 23017 Morbegno (SO)
tel./fax 0342 601169 / 0342 619126
www.bringisol.it

committente: